

送油配管平面図　S=1／100

※ ▨ 部分は根巻きコンクリート範囲を示す。（本工事）
但し、掘削及び埋め戻しは建築工事とする。

※ ■ は埋設標を示す。　×5個



オイルサービスタンク室廻り詳細図　S=1／50

※　燃料小出槽及び2次側送油配管は別途工事

P0
1
【送油】
MGV15　×3
MGV15　×2
圧力計　（付属品）　×1
×2



ア－ア　断面図　S=1／50



配管架台　ア　詳細図　S=N.S　×7個



Ⓑ－Ⓑ　断面図　S=N.S　総距離＝21.9m

※アスファルトカッター及びアスファルトの撤去、復旧は建築工事とする。
※アスファルト部分の掘削及び埋め戻しは建築工事とする。

新設機器表

記号	名称	仕様	電源 相	電源 電圧 v	電源 kw (w)	数量	設置場所	備考
P0 - 1	オイルポンプ	型　式：床置きギヤ式ポンプ（A重油）　交互運転	3	200	0.4kw	2	オイルタンク室	コンクリート基礎（別途）
		φ 15 x 12 L／min x 20 mH						1350W×750D×300H
		付属品：標準付属品一式						

むつ総合病院自家発電設備設置工事	機 — 07
送油配管設備　平面図・詳細図・断面図	
SCALE 1:100、1:50	DATE 2012. 07.