



- A) 液酸タンク保安距離
- | | |
|----------------|-------------------|
| 第一種保安物件に対して | 11.4 ^M |
| 第二種保安物件に対して | 7.6 ^M |
| 火気及び引火性、発火性物質 | 5.0 ^M |
| 危険物貯蔵所、製造所、取扱所 | 20.0 ^M |
- B) タンクローリーの保安距離
- | | |
|-------------|-------------------|
| 第一種保安物件に対して | 15.0 ^M |
| 第二種保安物件に対して | 10.0 ^M |
- ※ 第一種保安物件とは
学校、病院、劇場、博物館等の建物
- 第二種保安物件とは
第一種保安物件以外の建物で住居に供するもの

1期工事